


ALIMENTADOR: XXXXXXXX
EQUIPAMENTO DE MANOBR: XXXXXXXXXXXX
NUMERO DO EQUIPAMENTO: XXXXXXXX
COORDENADA DO EQUIPAMENTO: XXXXX:XXXXXX
DESLIGAMENTO: XX CLIENTES



Ordem Interna

CEMIG D. - /	
OBRA PARTICULAR	
Projeto:	
Elaborado por:	
Nº Pessoal: _____	Data ____ / ____ / ____

Esta liberação não isenta a responsabilidade da empreiteira quanto observância das normas e padrões da CEMIG e eventuais falhas no projeto não reconhecíveis na análise

- 1 - Projeto sem impacto ambiental.
- 2 - Projeto de interesse da Prefeitura Municipal de São João da Lagoa
- 3 - 0 poste de 300DaDn projetado deverá ter seu engastamento com a profundidade aumentada ¹igual a 1,80m;

CLASSIFICAÇÃO	

b		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA				ESCALA: 1:1.000	
		PROJ.:		APROV.:		VISTO:		PROJETO DE EXTENSÃO DE BAIXA TENSÃO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DA LAGOA, NA RUA SAGRADO CORAÇÃO E RUA DOS DE NOVENO, BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA LAGOA - MG		N.º: EM/NT NS:	
						DESP. DESP. DESP. APROV. APROV. APROV.				FOLHA: 01/01	
o											
DATA		FEITO		VISTO		APROV.					
ALTERAÇÕES		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA LAGOA				VISTO: 21/07/2025				ARQ. PRJ 11-25	